

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**МАОУ «СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова» г. Пестово**

**1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА**

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Вход на территорию:</b>	К	<b>наличие</b>	да	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	<b>не менее 90 см</b>	150 см	
	Знак доступности учреждения			-	
	<b>Автостоянка посетителей</b>			-	
	Расстояние до входа в здание	К, О	<b>не более 50 м</b>	19 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	<b>не менее 10%</b>	-	
	Размер места со специальным знаком	К	<b>350x500см</b>	-	
	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина полосы движения:</li> <li>• указатели направления движения</li> <li>• декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию</li> <li>• места отдыха: через 200 м</li> </ul>	К, О К, О, Г С  О	<b>не менее 180 см</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b>  <b>наличие</b>	650 см - - -	
	<b>Открытая лестница:</b>				

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема ступеней</li> <li>• ширина проступи</li> <li>• поручни на высоте</li> <li>• рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)</li> <li>• контрастная окраска первой и последней ступени</li> </ul>	О, С О, С С С	<b>не более 12см</b> <b>не менее 40см</b> <b>85-90 см</b> <b>80 см</b> <b>наличие</b>  <b>наличие</b>	15 см 29 см 30/60/90 - - -	
	<b>Пандус:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема</li> <li>• уклон</li> </ul>	К, О К К, О	<b>НД-не более 1:10</b> <b>0,8 м</b> <b>НД - не более 1/12</b>	Да 0,5 м Не более 1/12	
	<b>Поручни с двух сторон:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• на высоте</li> <li>• на высоте</li> </ul>	К О	<b>70 см</b> <b>85-95см</b>	Да 30/60/90 30/60/90	

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>				
	Высота площадки		норматив не установлен	90 см	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	<b>не менее 220x220 см</b>	750*235 см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	<b>наличие</b>	да	
	Нескользкое покрытие	К, О, С	<b>наличие</b>	да	

1	2	3	4	5	6
	Навес	К, О, С	наличие	да	
	<b>Лестница наружная</b>			-	
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см		
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие		
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см		
	<b>Пандус наружный</b>			Да	
	Ширина марша	К	не менее 100 см	110 см	
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12	Не более 1/12	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	50 см	
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	150*150 см 110*110 см	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	30/60/90 30/60/90 да	
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	Да	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	нет	
	<b>Тамбур</b>			Да	
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	320*760 см	

1	2	3	4	5	6
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): <ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина проема в свету</li> <li>• высота порога наружного, внутреннего</li> </ul>	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	137 см 2,5 см	

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
<b>Коридоры/холлы</b>					
Схема № 1	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	150 см	
	Разворотные площадки	К	не менее 150х150 см	150*150 см	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> <li>• для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)</li> <li>• для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см</li> </ul>	К, О, С, Г  О, К	не менее 1 ед. на этаж  не менее 1 ед. на этаж	Да  Да	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	нет	
<b>Лестница №1 (в зоне оказания услуги) - нет</b>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см		

1	2	3	4	5	6
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие		
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см  не менее 30 см		
<b>Лестница № 2 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)</b>					
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги - нет</b>					
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие		
	Знак доступности	К, С	наличие		
<b>Пандус внутренний к лестнице № 2 - нет</b>					
	Ширина марша	К	не менее 100 см		
	Уклон	К	И/И - не более 1/12		
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	не менее 150x150 см		
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см		
	Пандус переносной	К	наличие		
	Подъемник для инвалидов		наличие	нет	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие		
	Эскалатор, траволатор	О	наличие		

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Обслуживание через окно/прилавок №</b>			нет	
	Высота рабочей поверхности	К	<b>80-110 см</b>		
	Габариты зоны обслуживания	К	<b>не менее 90x150</b>		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	<b>Обслуживание в кабинете № 8</b>				
	Ширина проема двери в свету	К, О	<b>не менее 90 см</b>	98 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 120 см</b>	Не менее 120 см	
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее 150x150 см</b>	150*150 см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	<b>60-80 см</b>	60-80 см	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту №</b>				
	Ширина полосы движения	К, О	<b>не менее 120 см</b>		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	<b>80-110 см</b>		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>				
	Ширина x глубина	К	<b>не менее 160x180 см</b>		
	Место для сидения	О	<b>наличие</b>		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	<b>наличие</b>		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					

1	2	3	4	5	6
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О			
	Доля мест для колясочников	К	<b>не менее 2%</b>		
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	<b>не менее 120 см</b>		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	<b>не менее 1 шт.</b>		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

### 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Санузел</b>			Да	
	Знак доступности помещения	К, О	<b>наличие</b>	Да	
	Ширина дверного проема	К	<b>не менее 90 см</b>	80 см	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	<b>30 см</b>	Нет	
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> <li>• зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)</li> <li>• высота раковины</li> <li>• опорный поручень</li> </ul>	К К О	<b>не менее 130 85 см</b>  <b>75-85 см наличие</b>	150*150 см  82 см нет	
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> <li>• количество кабин</li> <li>• ширина дверного проема</li> </ul>	К, О	<b>не менее 1 ед.</b> <b>не менее 90 см не</b>	1 Нет	

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>габариты (минимальные глубина ширина)</li> <li>опорные поручни</li> <li>зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)</li> <li>крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)</li> </ul>	К К К, О К О	<b>менее 180x165 см</b> <b>наличие не менее 80x120 см</b> <b>наличие</b>	180*165 см Да 130*150 см Нет	
	Знак доступности кабины	К, О	<b>наличие</b>	Нет	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	<b>30 см</b>	нет	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)					

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	<b>наличие</b>	Да	
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> <li>размещение на высоте</li> <li>высота прописных букв</li> <li>освещенность</li> </ul>	К, С, Г С С	<b>наличие</b> <b>не более 160 см</b> <b>не менее 7,5 см</b> <b>наличие</b>	Нет - - Да	
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	<b>наличие</b> <b>не более 200 см</b> <b>не менее 7,5 см</b> <b>наличие</b>	Да 190 см Не менее 7,5см Да	

1	2	3	4	5	6
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота размещения</li> <li>• маркировка кабинетов приема со стороны ручки</li> <li>• на кнопках управления лифта</li> <li>• на поручнях лестниц</li> <li>• на кабинах санитарно-бытовых помещений</li> </ul>	С С С С С С	наличие <b>60-110 см</b> наличие наличие наличие наличие	нет	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	<b>не менее одной шт.</b>	Нет	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	<b>не менее одной шт.</b>	Нет	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	<b>наличие</b>	Нет	
	Речевые информаторы и маяки	С	<b>наличие</b>	Нет	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м <sup>2</sup>	С	<b>наличие</b>	Нет	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	<b>наличие</b>	Нет	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	<b>наличие</b>	нет	

## 7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта \_\_\_\_\_  
 на входной группе установка информационно-тактильных вывесок с наименованием образовательного учреждения

на путях передвижения необходимо приобретение подъемного устройства  
 в зоне оказания услуги приобретение учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных  
 технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования  
 в санитарных помещениях \_\_\_\_\_  
 по средствам информации и коммуникации на объекте установка индукционных петель и звукоусиливающей  
 аппаратуры в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий

### Особые отметки

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.  
 поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.  
 Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### Председатель комиссии по обследованию объекта:


Председатель Пестовской районной организации  
 Новгородской областной общественной  
 организации Всероссийского общества  
 инвалидов, Пестовской организации  
 «Всероссийское общество слепых»  
 (Пестовского и Хвойнинского районов)  
 (по согласованию)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

И.А.Колпачкова

#### Члены комиссии:

Учитель \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_

М.Н.Шабарова

Учитель \_\_\_\_\_ (подпись) *И.В.Тихонова* И.В.Тихонова  
Учитель \_\_\_\_\_ (подпись) *С.И.Малышев* С.И.Малышев  
Экономист \_\_\_\_\_ (подпись) *Г.А.Едовина* Г.А.Едовина

«01» сентября 2016 года

**Руководитель объекта:**

Директор \_\_\_\_\_ (подпись) *Н.В.Муравьева* Н.В.Муравьева



«01» сентября 2016 года